

# **Commune de ROCHY-CONDÉ**

## **PLAN LOCAL D'URBANISME**

### **APPROBATION**

Vu pour être annexé à la  
délibération en date du :  
17 DEC. 2020

**7a**

## **DEFENSE INCENDIE**

## Défense Incendie de la commune de ROCHY CONDE

60542

ROCHY CONDE

## Hydrants

N°	Type	Adresse	Diamètre d'alim.	Diamètre de sortie	Débits en m3 / h			Pressions		* Etat	* Anomalie	* Accès	* Visite	Anomalies	Observations
					Maxi	à 1 bar	à 0,6 bar	Statique	Dynamique						
00001	P100	47 RUE DE LA PLACE	150	100/2x070	104,00	60,00		5,80	4,30	✓	✓	✓	✓		Mesures du SDIS le 21/05/2010
00002	P100	24 RUE DE LA PLACE	150	100/2x070	123,00	60,00		5,90	4,80	✓	✓	✓	✓		Mesures du SDIS le 21/05/2010
00003	P100	FACE 23 RUE DU CALVAIRE	150	100/2x070		60,00		5,80	4,90	✓	✓	✓	✓		Mesures du SDIS le 21/05/2010
00004	P100	FACE 7 RUE DU BOUT DE LA VILLE	150	100/2x070	135,00	60,00		5,90	4,80	✓	✓	✓	✓		Mesures du SDIS le 21/05/2010
00005	P100	38 RUE DE LA GARE ANGLE ALLEE DE WARLUIS	150	100/2x070	103,00	60,00		6,20	4,60	✓	✓	✓	✓		Mesures du SDIS le 21/05/2010
00006	P100	RUE DES MASURES ANGLE RUE DE LA GARE	100	100/2x070		60,00		6,20	4,90	✓	✓	✓	✓		Mesures du SDIS le 21/05/2010
00007	P100	1 RUE DU PLACOT	150	100/2x070		60,00		6,10	5,90	✓	✓	✓	✓		Mesures du SDIS le 21/05/2010
00008	P100	RUE DE L'EGLISE ANGLE RUE DE LA PLACE	150	100/2x070		60,00		6,30	4,70	✓	✓	✓	✓		Mesures du SDIS le 21/05/2010
00009	P100	10 B RUE DE LA PLACE	150	100/2x070		60,00		6,00	5,30	✓	✓	✓	✓		Mesures du SDIS le 21/05/2010
00010	P100	17 RUE DU GRAVIER	150	100/2x070		60,00		6,00	4,80	✓	✓	✓	✓		Mesures du SDIS le 21/05/2010
00011	P100	39 RUE DU GRAVIER	150	100/2x070		60,00		6,00	4,90	✓	✓	✓	✓		Mesures du SDIS le 21/05/2010
00013	P100	10 RUE DE ROCHY	150	100/2x070		60,00		5,70	4,30	✓	✓	✓	✓		Mesures du SDIS le 21/05/2010
00014	P100	FACE 15 ROUTE DE MOUY	100	100/2x070		60,00		6,00	4,70	✓	✗	✓	✓	Purge HS Capot cassé	Mesures du SDIS le 21/05/2010
00015	P100	2 ALLEE DES MINOTIERS	100	100/2x070		60,00		6,10	4,50	✓	✓	✓	✓		Mesures du SDIS le 21/05/2010
00016	P100	ROUTE DE MOUY CD12	200	100/2x070		60,00		5,90	4,90	✓	✓	✓	✓		Mesures du SDIS le 21/05/2010
00017	P100	12 RUE DE LA GARE	150	100/2x070	113,00	60,00		6,20	4,70	✓	✓	✓	✓		Mesures du SDIS le 21/05/2010

## Légende

\* Etat ✗ -Indisponible ✓ -En service ✗ -Non conforme en service  
 \* Anomalie ✗ -Avec anomalies ✓ -Sans anomalie  
 \* Visite ✗ -Non autorisée  
 \* Accès ✗ -Problématique ✓ -Autorisée  
 ✓ -Sans problème





## ROCHY CONDE











